

2 (35)
**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ЖОВТНЕВИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
З ПОГЛИБЛЕНИМ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВИМ НАВЧАННЯМ»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

с. 2...6



**ІНСТРУКЦІЯ № 01-ПВ
про встановлення протипожежного режиму**

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про встановлення протипожежного режиму розроблена відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 №1417, Правил пожежної безпеки на ринках України, затверджених наказом МВС від 06.06.2017 №470 та встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки території, будівель, службових, допоміжних та інших приміщень різного призначення, а також інженерного обладнання і систем протипожежного захисту (СПЗ) Закладу.

1.2. Відповідальність за організацію дотримання протипожежного режиму Закладу покладається на осіб, відповідальних за пожежну безпеку.

1.3. Відповідальність за дотримання протипожежного режиму в приміщеннях покладається на кожного працівника.

1.4. Відповідальні за пожежну безпеку зобов'язані:

- контролювати дотримання вимог цієї інструкції в закріплених приміщеннях і на території ринку;
- проводити інструктажі з питань пожежної безпеки;
- забезпечити влаштування спеціальних місць для куріння, позначених написом «Місце для куріння» та обладнаних урною або попільницею з негорючого матеріалу, а також припливно-витяжною вентиляцією;
- забезпечувати належне утримання шляхів евакуації;
- контролювати справність приладів опалення, електрообладнання, СПЗ і вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків;
- після закінчення роботи перевіряти, чи прибрані робочі місця і закріплена територія, а також чи відключено електроустаткування;
- забезпечувати належне утримання наявних первинних засобів пожежогасіння;
- розробляти інші заходи з пожежної безпеки.

1.5. Працівники Закладу зобов'язані:

- дотримуватися вимог пожежної безпеки;
- не допускати дій, які можуть привести до виникнення пожежі;
- знати й дотримуватися всіх вимог пожежної безпеки та цієї Інструкції;
- користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;
- курити в спеціально обладнаних місцях;
- після закінчення роботи знеструмлювати електроприлади, які не повинні працювати в неробочий час;
- знати порядок дій у разі виникнення пожежі, місця розміщення засобів пожежогасіння, вміти їх застосовувати.

1.6. Інструкція є обов'язковою для виконання всіма працівниками Закладу.

2. Основні вимоги дотримання протипожежного режиму

2.1. Проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних гірантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання і засобів пожежогасіння повинні бути завжди вільними, утримуватися справними й перебувати в задовільному стані будь-якої пори року.

2.2. Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, сходові марші тощо) й виходи утримувати вільними, нічим не захаращувати.

2.3. Усі будівлі та приміщення своєчасно очищати від горючого сміття, відходів і утримувати в чистоті. Сміття і відходи регулярно виносити у спеціально відведені для цього місця. На території і в приміщеннях заборонено застосовувати відкритий вогонь, спалювати сміття, суху траву, опале листя.

2.4. У кожному приміщенні призначити особу, відповідальну за пожежну безпеку, та вивісити на видному місці табличку із зазначенням її посади та прізвища.

2.5. На території, у будівлях і приміщеннях на видних місцях розмістити таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, плани евакуації на випадок пожежі. Місця установлення первинних засобів пожежогасіння позначити знаками безпеки відповідно до

- *ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки».*

2.6. Меблі та обладнання розміщати так, щоб забезпечити вільний прохід до виходу з приміщення.

2.7. Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових утримувати замкненими. На дверях цих приміщень вказати місце зберігання ключів. Ці приміщення заборонено використовувати не за призначенням, наприклад для зберігання меблів та інших сторонніх предметів.

2.8. Приміщення, де встановлені персональні комп'ютери, оснастити переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками місткістю 3,0 л із розрахунку один вогнегасник на кожні 20 м² площині підлоги захищуваного приміщення. Персональні комп'ютери після закінчення роботи відключати від електромережі.

2.9. Електрозварювальні або інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, проводити тільки з письмового дозволу керівника Закладу або особи, яка виконує його обов'язки. Заборонено проводити ці та інші пожежовибухонебезпечні роботи у присутності персоналу чи вихованців Закладу.

2.10. Дозвіл на проведення вогневих робіт належить оформляти напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускати тільки кваліфікованих працівників, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника та посвідчення про проходження пожежно-технічного мінімуму.

2.11. Фарбувальні, вогневі та будівельно-монтажні роботи на території, у будівлях і в інших спорудах виконувати згідно з вимогами пожежної безпеки, визначеними Правилами пожежної безпеки в Україні.

2.12. Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати й пристрої монтувати на негорючих основах – текстоліт, гетинакс тощо.

2.13. Для загального відключення силових і освітлювальних мереж встановлювати пристрої відключення ззовні приміщень на негорючих стінах і матеріалах.

2.14. Розподільні електрощити оглядати та очищати від пилу не рідше ніж раз на місяць. Зіпсовані електроапарати та пристрої, які можуть спричинити коротке замикання, слід терміново ремонтувати або замінити на інші.

2.15. Настільні лампи, вентилятори, холодильники та інші електроприлади вмикати в мережу тільки через справні штепсельні розетки й електрошнури.

2.16. Використовувати побутові електронагрівальні прилади тільки в спеціально призначених для цього місцях (приміщеннях), на негорючих теплоізоляційних підставках.

2.17. Обігрівання приміщень забезпечує центральне опалення. У випадку надзвичайних подій з тепломережами дозволено застосовувати масляні радіатори та нагрівальні пристрої, температура зовнішньої поверхні яких у найбільш нагрітому місті в нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 85°C, за умов виконання вимог керівництва з експлуатації.

2.18. Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мережах проводять не рідше ніж раз на два роки організації, які мають відповідні документи для проведення цих робіт.

2.19. Будівлі й приміщення повинні бути обладнані технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв'язку відповідно до вимог будівельних норм.

2.20. Визначити та перевірити на предмет захаращення мережі протипожежного водопроводу.

2.21. Після закінчення роботи працівники повинні впорядкувати робочі місця, зачинити вікна й вимкнути електророзжилення приладів і обладнання, якими вони користувалися, зачинити приміщення та здати ключі.

2.22. Автотранспорт залишати на стоянку на спеціальних майданчиках із таким розрахунком, щоб залишалися вільні проїзди до воріт. Ширину воріт установити залежно від найбільшої ширини автомобілів, що обслуговують ринок, плюс 1,5 м, але не менше ніж 4,5 м. Зменшувати ширину воріт заборонено.

2.23. У приміщеннях Закладу заборонено:

- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння і зв'язку, пристрій відключення електроенергії, а також замикати на засувки, що важко відкриваються зсередини, двері евакуаційних виходів;
- розміщувати горючі відходи, упаковку, інвентар на шляхах евакуації і в проходах та захаращувати їх;
- зменшувати нормативну ширину шляхів евакуації;
- улаштовувати на сходових клітках приміщення предмети будь-якого призначення;
- експлуатувати саморобні електронагрівальні прилади, тимчасові електромережі;
- залишати в приміщеннях працюючі електронагрівальні прилади без нагляду;
- влаштовувати комори чи інші допоміжні приміщення під сходовими маршами;
- зберігати, зокрема тимчасово, інвентар і різні матеріали в тамбурах виходів та шафах інженерних комунікацій;
- зменшувати нормативно визначену кількість в'їздів на територію.

3. Дії у разі виникнення пожежі

1. У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожний працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити оперативно-рятувальній службі за телефоном «101». При цьому необхідно вказати:
 - 1) місце розташування об'єкта,
 - 2) кількість поверхів будинку,
 - 3) місце виникнення пожежі,
 - 4) обстановку на пожежі,
 - 5) наявність людей,
 - 6) своє прізвище;
- вжити (по змозі) заходів для евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей;
- повідомити про пожежу керівнику чи відповідній компетентній посадовій особі або черговому на об'єкті;
- за потреби викликати інші аварійно-рятувальні служби.

2. Посадова особа, яка відповідає за пожежну безпеку, зобов'язана:
- перевірити, чи викликали оперативно-рятувальну службу цивільного захисту (продублювати повідомлення), довести подію до відома керівника Закладу;
 - за загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовувати для цього наявні сили й засоби;
 - видалити за межі небезпечної зони усіх працівників, не пов'язаних з ліквідуванням пожежі;
 - припинити роботи, крім робіт, пов'язаних із заходами для ліквідування пожежі;
 - за потреби вимкнути електроенергію (за винятком систем протипожежного захисту); зупинити транспортуючі пристрої, агрегати, апарати; перекрити сировинні, газові, парові та водяні комунікації; зупинити системи вентиляції в аварійному і суміжних із ним приміщеннях (за винятком пристрійв протидимового захисту) та вжити інших заходів, щоб запобігти розвитку пожежі і задимленню будинку;
 - організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, допомогти їм обрати найкоротший шлях для під'їзду до осередку пожежі та встановити техніку на зовнішні джерела водопостачання;
 - одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;
 - забезпечити, щоб працівники, які беруть участь у гасінні пожежі, дотримувалися безпеки праці.

3. Коли на пожежу прибудуть пожежно-рятувальні підрозділи, необхідно забезпечити їм безперешкодний доступ на територію об'єкта. Виняток – випадки, коли чинне законодавство встановлює особливий порядок допуску.

4. Після того, як прибудуть пожежно-рятувальні підрозділи, працівники Закладу за потреби зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі щодо конструктивних і технологічних особливостей об'єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристрійв, організувати залучення сил і засобів об'єкта до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її поширенню.

5. Дії під час гасіння загоряння в автомобілі:

- з'їхати на узбіччя, зупинити авто, поставити машину на ручне гальмо;
- висадити пасажирів, забрати документи, цінні речі;
- витягти ключ із замка запалювання, щоб роз'єднати електричний ланцюг;
- візуально виявити місце пожежі й оцінити її інтенсивність і небезпеку;
- дістати вогнегасник, інструмент для зняття клем, надягти бавовняні рукавички;
- якщо причиною займання є пролив пального, необхідно спочатку гасити пальне, а потім машину;
- якщо вогонь під капотом – відкрити капот, але не піднімати його, на місце займання спрямувати струмінь вогнегасника та маневрувати ним по всій площині загоряння;
- збивши полум'я, відкрити капот повністю, загасити полум'я остаточно;
- зняти клему з акумулятора, щоб запобігти повторному займанню.

6. Дії під час гасіння загоряння в електроустановках:

- гасити загоряння після того, як зняли напругу з електроустановки, що горить, та сусідніх електроустановок. У виняткових випадках, коли напругу зняти неможливо, можна гасити електроустановки під напругою хладоновими (380 В), порошковими (до 1 кВ) або вуглекислотними (до 10 кВ) вогнегасниками;
- щоб під час гасіння запобігти ураженню електроствромом, необхідно дотримуватися безпечних відстаней до електроустановок, використовувати у вогнегасниках насадки з діелектричного матеріалу, а також застосовувати індивідуальні ізоляційні засоби – діелектричні калоші, рукавички, чоботи;
- гасити загоряння електроустановок під напругою водними або водопінними вогнегасниками заборонено.

7. Під час застосування первинних засобів пожежогасіння необхідно пам'ятати:
- не можна відчиняти вікна у приміщенні (притік повітря посилює горіння);
 - перед тим, як використовувати внутрішній пожежний кран для пожежогасіння, переконатися, що електромережа зеструмлена (у групових електрических щитках) на ділянці, де виникла пожежа;
 - у разі гасіння пожежі в електроустановках застосовувати вуглевислотні або порошкові вогнегасники; при цьому необхідно відключити електроустановки від електричної мережі;
 - гасити пожежу так, щоб не пошкодити (по змозі) обладнання, офісну техніку та документи; позицію пожежного ствола вибирати так, щоб водяні струмені спрямовувалися назустріч поширенню вогню;
 - для гасіння м'якого інвентарю слід користуватися водою, якщо поряд немає огорелих проводів.

Розроблено:

Заступник директора з ГР

Гуртовой О.А.

Гуртовой О.А.

Погоджено:

Інженер з охорони праці

Лукін А.В.

Юрист

Криворучкіна Ю.В.

(підпис)

(підпис)