

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛІД ОСВІТИ «ЖОВТНЕВИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР  
З ПОГЛИБЛЕНИМ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВИМ НАВЧАННЯМ»  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

с. 238...238 /2

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ в.о. директора

від 12.05.2022 № 112-аг

 Михайло КУШПА

**Інструкція  
про заходи пожежної безпеки № 405т  
у майстерні**

**1. Галузь застосування**

Ця Інструкція поширюється на приміщення майстерні, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі та є обов'язковою для вивчення і виконання всіма працівниками й іншими особами, які перебувають у приміщеннях майстерні.

**2. Вимоги пожежної безпеки**

2.1. Приміщення майстерні за пожежною небезпекою належать до категорії Д.  
2.2. Перевірити справність обладнання, відсутність течії мастильних та охолоджувальних рідин.

2.3. Вивільнити проходи, підходи до обладнання.

2.4. У майстерні заборонено:

- проводити газозварювальні роботи та роботи з легкозаймистими й горючими речовинами без наряду-допуску на виконання цих робіт;
- курити (виняток – у спеціально відведеніх місцях);
- промивати й чистити обладнання і деталі гасом, бензином та іншими легкозаймистими і горючими рідинами;
- зберігати промаслене ганчір'я на робочих місцях поза металевими ящиками з кришкою, а також проливати легкозаймисті рідини, мастила, мастильно-охолоджувальні рідини;
- захаращувати проходи / підступи до обладнання, підступи до засобів пожежогасіння та шляхи евакуації;
- застосовувати в електричних щитах саморобні, кустарного виготовлення запобіжники, експлуатувати несправне електрообладнання й електропроводки, а також виконані з порушенням Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476;
- користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, електрочайниками, кип'ятильниками) поза спеціально обладнаними місцями;
- зберігати папір та інші спалімі матеріали під електрощитами, впритул до труб опалення, на підлозі, у шафах і за ними;
- улаштовувати й експлуатувати тимчасові електромережі;
- залишати без нагляду увімкнені в електромережу електроприлади;
- експлуатувати кабелі і проводи з пошкодженою або такою, що під час експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;
- залишати під напругою кабелі та проводи з неізольованими струмопровідними жилами;
- користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами й іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;
- користуватися паяльниками (виняток — на спеціально відведеніх місцях);
- зберігати балони з газами.

2.5. Якщо з'явилося іскріння, запах диму або полум'я, негайно припинити роботу. Знеструмити обладнання.

2.6. Майстерню комплектують вогнегасниками.

2.7. Відповідальний за пожежну безпеку приміщень майстерні наприкінці робочого дня зобов'язаний особисто пересвідчитися у пожежобезпечності приміщень майстерні, вимкнути всі струмоприймачі та замкнути вхідні двері.

Відповідальний за пожежну безпеку приміщень майстерні: \_\_\_\_\_

### 3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) необхідно:

- негайно повідомити про це оперативно-рятувальній службі за телефоном «101» або «112», вказати адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
- повідомити про пожежу своєму керівнику;
- організувати евакуацію людей і матеріальних цінностей;
- вимкнути (за потреби) струмоприймачі та вентиляцію;
- розпочати гасити пожежу наявними первинними засобами пожежогасіння;
- організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби та надати їм допомогу під час гасіння пожежі;
- в усіх випадках виконувати вказівки керівника гасіння пожежі.

Розроблено:

Заступник директора з ГР  
(посада керівника підрозділу)



Олег ГУРТОВОЙ  
(прізвище, ініціали)

Погоджено:

Інженер з охорони праці



Анатолій ЛУКІН  
(прізвище, ініціали)