


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ в.о. директора

від 05.05.2025 № 26-аг

 Наталія КОЛІСНИК

Інструкція
про заходи пожежної безпеки № 405с
для столярної майстерні
1. Галузь застосування

Дія цієї Інструкції поширюється на приміщення столярної майстерні і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі та є обов'язковою для вивчення і виконання усіма особами, які перебувають у приміщеннях столярної майстерні, працівниками й обслуговуючим персоналом.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Приміщення столярної майстерні за пожежною небезпекою належать до категорії В.

2.2. Перед початком роботи необхідно перевірити, чи є у приміщенні столярної майстерні вогнегасники, переконатися у справності систем вентиляції, електрообладнання, усунути причини та можливі джерела загоряння.

2.3. У приміщенні столярної майстерні заборонено: розміщувати столярні верстати й обладнання на ділянках, що не відповідають нормам і правилам пожежної безпеки;

користуватися відкритим вогнем;

проводити зварювальні роботи без наряду-допуску на виконання цих робіт; захарашувати проходи, виходи та підступи до засобів пожежогасіння (пожежних кранів, вогнегасників тощо);

захарашувати приміщення виробничими відходами, стружкою і пилом; їх необхідно вилучати з приміщення наприкінці дня у спеціально відведені місця;

допускати скупчення пилу і відходів на технологічному обладнанні, приладах опалення та електрообладнання;

використовувати рубильники як пускові пристрої без кнопочних пускатів;

перевантажувати приміщення заготовками й готовими виробами та зберігати їх поза відведеним для цього місцем;

використовувати деревообробні верстати без обладнаних місцевих відсмоктувачів і при системах вентиляції, які не працюють;

утримувати пилоуловлювальні камери і циклони відкритими;

експлуатувати обладнання, коли його температура і підшипників підвищується до понад 45–50 °С;

застосовувати, щоб розігріти клей, електричні плити з відкритими спіралями; експлуатувати несправне й незаземлене електрообладнання, а також виконане з порушенням Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 21.07.2017 № 476;

зберігати легкозаймисті і горючі рідини в столярній майстерні, а також промивати й чистити ними устаткування та деталі;

установлювати безпосередньо в столярній майстерні гардеробні шафи; зберігати спецодяг;

зберігати промаслені ганчірки, обтиральні матеріали, дрантя на робочих місцях поза металевими ящиками з кришками;

сушити одяг, горючі матеріали на опалювальних приладах, виробничому обладнанні;

використовувати тимчасову електропроводку, побутові електронагрівальні прилади (калорифери, електричні плити, електричні чайники тощо);

зберігати папір та інші спалимі матеріали під електрощитами, впритул до труб опалення, на підлозі, у шафах і за ними;

улаштовувати й експлуатувати тимчасові електромережі;

залишати без нагляду ввімкнені в електромережу електроприлади;

експлуатувати кабелі і проводи з пошкодженою або такою, що під час експлуатування втратила захисні властивості, ізоляцією;

залишати під напругою кабелі та проводи з неізольованими струмопровідними жилами;

користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами й іншими електровиробами, а також лампами, скло яких затемнене або випинає.

2.4. Евакуаційні шляхи та виходи завжди утримувати вільними, нічим не захащеними.

2.5. Курити в приміщенні столярної майстерні заборонено. Курити можна лише у спеціально відведених місцях.

2.6. Відповідальний за пожежну безпеку приміщення столярної майстерні наприкінці робочого дня зобов'язаний особисто пересвідчитися у пожежобезпечності приміщень відділу, вимкнути всі струмоприймачі та замкнути входні двері на замок.

Відповідальний за пожежну безпеку столярної майстерні: _____

3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

негайно припинити роботу. Знеструмити обладнання. Вимкнути вентиляцію;

негайно повідомити про це оперативно-рятувальній службі за номером «101», вказати адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

поінформувати керівництво підприємства;

організувати евакуювання людей і матеріальних цінностей;

вимкнути (за потреби) струмоприймачі та вентиляцію;

розпочати гасити пожежу наявними первинними засобами пожежогасіння;

організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби та надати їм допомогу під час гасіння пожежі;


попередити керівника гасіння пожежі про наявність вибухонебезпечних, отруйних та хімічно активних речовин;

в усіх випадках виконувати вказівки керівника гасіння пожежі.

Розроблено:

Заступник директора з ГР


(посада керівника підрозділу)


(підпис)

Людмила ПІКАЛЮК

Погоджено:

Інженер з охорони праці


(підпис)

Максим КОСТЮК